

PRÜFZEUGNIS

zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern

Prüfobjekt: **Reinigungsmittel**

Artikelbezeichnung: **KLEEN Profi Schmutzbrecher**
 Artikel-Nummer: 121.562
 Chargen-Nr.: 0439
 Farbe: grüngelb fluoreszierend
 Anlieferungsform: flüssig
 Hersteller/Lieferer: KLEEN PURGATIS GmbH
 Dieselstr. 10
 32120 Hiddenhausen

Auftraggeber: KLEEN PURGATIS GmbH
 Dieselstr. 10
 32120 Hiddenhausen

Zeugnisnummer: 73611601.001

Prüfdatum: 11.07.2016

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut.

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern, Stand 11/2009**

Bewertung: **Bei Einsatz des Reinigungsmittels werden Vor- und Nachbehandlung der zu reinigenden Fläche erforderlich (entspricht Spalte 8.2 der Liste RK).**

Bei Anwendung des geprüften Reinigungsmittels ist ein chemischer Angriff auf Fugenmaterial aus Zementmörtel möglich.

Bemerkung: Eine detaillierte Zusammenstellung der Herstellerangaben und der Untersuchungsergebnisse erfolgt in Anlage 1 und 2 des Prüfzeugnisses.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
 Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 05.08.2016
 Dr. No/Schu/an



Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
 Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren (ab Prüfdatum).
 Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

