

PRÜFZEUGNIS

zu Untersuchungen zum Einfluss von Reinigungsmitteln für Beckenkörper und Bauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern

Prüfobjekt: Reinigungsmittel
Artikelbezeichnung: G 435 Bistro
Chargen-Nr.: MIX15997
Farbe: gelb
Anlieferungsform: flüssig
Hersteller/Lieferer: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17
87700 Memmingen

Auftraggeber: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17
87700 Memmingen

Zeugnisnummer: 65581404.001

Prüfdatum: 27.05.2014

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen
und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern, Stand 11/2009**

Prüfergebnis: **Kennzahl: 1 Edelstahloberflächen und Kanten gering verändert durch
Anlaufen, Aufhellungen und Verfärbungen**

Bewertung: Kennzahl: 1 Der Einsatz des Reinigungsmittels auf Edelstahloberflächen und
-einbauteilen ist bei laufender Pflege und Unterhaltsreinigung möglich.
(entspricht Spalte 8.2 der Liste RE)

Bemerkung Eine detaillierte Zusammenstellung der Herstellerangaben und der
Untersuchungsergebnisse erfolgt in Anlage 1 und 2 dieses Prüfzeugnisses.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 28.07.2014
Schu

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren (ab Prüfdatum).
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüf- und Überwachungsstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

